

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: **Dolnokubínská 2438, k.ú.**

**718912, p.č. 2954/2**

PSČ, místo: **39301, Pelhřimov**

Typ budovy: **Bytový dům**

Plocha obálky budovy: **5811.8** m<sup>2</sup>

Objemový faktor tvaru A/V: **0.28** m<sup>2</sup>/m<sup>3</sup>

Celková energeticky vztažná plocha: **6964.11** m<sup>2</sup>




## ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

**Celková dodaná energie**  
(Energie na vstupu do budovy)

**Neobnovitelná primární energie**  
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m<sup>2</sup>·rok)



Hodnoty pro celou budovu  
MWh/rok

**452.0**

**216.0**

### DOPORUČENÁ OPATŘENÍ


Opatření pro	Stanovena
Vnější stěny:	<input type="checkbox"/>
Okna a dveře:	<input type="checkbox"/>
Střechu:	<input checked="" type="checkbox"/>
Podlahu:	<input type="checkbox"/>
Vytápění:	<input type="checkbox"/>
Chlazení/klimatizaci:	<input type="checkbox"/>
Větrání:	<input type="checkbox"/>
Přípravu teplé vody:	<input type="checkbox"/>
Osvětlení:	<input type="checkbox"/>
Jiné:	<input type="checkbox"/>

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou

Doporučení

### PODÍL ENERGOZDANOSTI NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu [ MWh/rok ]



■ CZT - 50% <math>Q\_{ZE}</math> <math>\leq 80\%</math>: 422.2  
 ■ elektrická energie: 29.8

### UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení	
	$U_{em}$ W/(m <sup>2</sup> ·K)	Díleč dodané energie					Měrné hodnoty kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	
Mimořádně úsporná	<b>A</b>							
	<b>B</b>	35.2	34.2					
	<b>C</b>	0.43	0.42			25.8	25.8	
	<b>D</b>							
	<b>E</b>							
	<b>F</b>							
	<b>G</b>							
Mimořádně neohospodárná								
<b>Hodnoty pro celou budovu</b>		<b>245.0</b>				<b>180.0</b>	<b>27.0</b>	
	MWh/rok							

Zpracovatel: **Ing. Petr Kaňák**  
 Kontakt: **U Cvičiště 18, 586 01, Jihlava**  
**+420 603 208 750 / Kanak.Petr@sci.cz**

Osvědčení č.: **1271**  
 Vyhотовeno dne: **19. ledna 2015**  
 Podpis: .....